



**GMINA UJAZD**  
ul. Sławięcicka 19  
47-143 Ujazd

~~NIP 756 18 70 270 REGON 531413290~~

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”



Sygnatura akt: KL.6/02/2019

Ujazd, dn. 11.03.2019 r.

## Wszyscy Wykonawcy

**Dotyczy postępowania dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Nogowczycach wraz z zagospodarowaniem”**

Zamawiający działając na podstawie art.38 ust.1, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. z 2018 r. poz. 1986)- zwanej dalej „ustawą”, odpowiada na pytania dotyczące treści SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dn.11.02.2019 i 15.02.2019 r.

**Pytanie nr 1:** Czy- inwestor przewiduje wykonanie instalacji :telefonicznej, komputerowej ,alarmowej i domofonowej na w/w obiekcie a jeśli tak to w jakim zakresie .W dokumentacji t.z na rzucie i przedmiarze nie ma wykazanych punktów w/w instalacji tylko w opisie wpisane jest że mają być wykonane. Prosimy o uzupełnienie podanej na stronie dokumentacji. (czy ma być centrala telefoniczna ( ile wypustów i w których miejscach mają się znajdować)

**Odpowiedź nr 1:** Przy wycenie należy uwzględnić wykonanie instalacji telefonicznej, komputerowej - internetowej, alarmowej zgodnie z załączonym rysunkiem nr 3E. Nie należy wyceniać instalacji domofonowej.

**Pytanie nr 2:** Czy- na montowanych 6 słupach oświetlenia zewnętrznego ma być 6 opraw czy 12.W kosztorysie jest 6 opraw a w opisie 12

**Odpowiedź nr 2:** Należy wycenić 6 szt. słupów i 6 szt. opraw.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi i zmiany, jako stanowiące integralną część SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej.

Zamawiający:

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Tom  
Katarzyna Tomczyk